

## Zapytanie

1. W zapytaniu ofertowym widnieje klimatyzator o mocy chłodniczej 2,2kW .Czy klimatyzator o nieco wyższej wydajności np. 2,6kW może być uwzględniony w złożeniu oferty?
2. Czy w domku gospodarczym( wolerze) Znajduje się rozdzielnia elektryczna, która umożliwia wpięcie się w instalację elektryczną dla klimatyzatora? Jeśli nie to jak przewidziano podłączenie?
3. Czy odpływ skroplin ma być grawitacyjny czy wymuszony dodatkową pompą?
4. Czy istnieje możliwość wglądu do państwa wzoru pisemnej umowy dotyczącej wykonania usługi oferty przed zawarciem w formie PDF?

W odpowiedzi na Państwa pytania przesłane do zapytania ofertowego na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego informuję:

Ad.1

Zamawiający doprecyzowuje, że w treści punktu 1 zapytania ofertowego moc klimatyzatora min. 2,2 kW max. 2,6 kW.

Ad.2

W domku gospodarczym (wolerze) znajduje się instalacja elektryczna, która umożliwia wpięcie się w instalację elektryczną dla klimatyzatora.

Ad.3

Odpływ skroplin ma być grawitacyjny.

Ad. 4

Wzór umowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

KOMENDANT  
Straży Miejskiej w Toruniu  
*[Signature]*  
mgr Artur Bartusiewicz

NACZELNIK  
Wydziału Organizacyjnego

*[Signature]*  
mgr Sławomir Smigielski